



Филиал «Среднеуральская ГРЭС»
Открытое акционерное общество «Энел Россия»
(ОАО «Энел Россия»)

Российская Федерация, 624070, г. Среднеуральск
Свердловской области, ул. Ленина, дом 2
Тел.: (34368) 2-53-59, Факс: (34368) 2-54-59

Директору
ООО «Торговый дом «Теплоприбор»
Ухину А. А.
620073
г. Екатеринбург,
ул. Крестинского, д. 46а

19.09.2014 № 01-22-367

от

[О результате опытно-промышленной эксплуатации датчиков]

Уважаемый Андрей Алексеевич

Сообщаем Вам, что переданные в ОАО «Энел Россия» для опытной эксплуатации преобразователи давления и расхода Crocus-D, G, в течении восьми месяцев успешно выдержали условия опытно-промышленной эксплуатации. Датчики были установлены в качестве замеров: «Q питательной воды», «P пара перед правым стопорным клапаном ВД». (Турбина К-300/240). Замечаний нет.

Ведущий инженер СР АСУ ТП и КИПиА

Д. В. Никитин