

**ГИЛЬЗЫ ЗАЩИТНЫЕ
ГЗР-01, ГЗР-02**

50006.236.023-01 ПС



ПАСПОРТ

1 Назначение

Гильзы защитные цельноточеные с резьбовой ввертной частью ГЗР-01, ГЗР-02 (в дальнейшем – гильзы) предназначены для защиты термопреобразователей от воздействия среды в газовых, паровых и жидкостных потоках при их монтаже в сосуды под давлением, на трубопроводы или другие объекты.

2 Технические характеристики

2.1 Условное обозначение гильзы (нужное вписать):

ГЗР - 0 - - - -			
			Материал гильзы
			Длина монтажной части термопреобразователя L _{тп} , устанавливаемого в гильзу, мм
		Монтажная резьба	
		Исполнение гильзы (-01, -02)	
Гильза защитная цельноточеная			

2.2 Номинальное давление P_н, МПа (ГОСТ 356-80): 50

2.3 Пробное давление P_{пр}, МПа (ГОСТ 356-80): 65

2.4 Рабочее давление P_р, МПа при наибольшей температуре среды, °С: ГОСТ 356-80

2.4 Внутренняя резьба (нужное вписать): М20х1,5

2.5 Гильзы относятся к невозстанавливаемым, неремонтируемым изделиям.

2.6 Допустимые скорости потоков в зависимости от плотности среды и длины монтажной части термопреобразователя приведены в руководстве по эксплуатации 50006.236.023-01 РЭ в таблице А.2.

2.7 Средний срок службы гильзы, не менее 4 лет, при условиях эксплуатации соответствующих предельным значениям параметров ГОСТ 356-80.

Средний срок службы не нормирован для условий эксплуатации в средах химически агрессивных к используемому материалу гильзы защитной.

3 Комплект поставки

Наименование составной части	Обозначение	Кол.	Примечание
Гильза	См. пункт 2.1	1	
Паспорт	50006.236.023 -01 ПС	1	
Руководство по эксплуатации	50006.236.023 -01 РЭ	1	На партию 25 шт. и менее при отправке в один адрес

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие гильз требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, монтажа, эксплуатации и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации гильз составляет 4 года с момента ввода изделий в эксплуатацию, но с учетом пункта 2.7.

4.3 Гарантийный срок хранения гильз 5 лет.

5 Свидетельство о приемке

Гильза заводской номер №_____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий ТУ 4211-075-00226253-2011 и признана годной для эксплуатации.

Приемо-сдаточные испытания произвел:

М. П.

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (год, месяц, число)

6 Свидетельство об упаковке

Гильза упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ (должность)

_____ (личная подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (год, месяц, число)



Контактная информация:

Адрес: 454047, Россия, Челябинск,
ул. Павелецкая 2-я, д. 36, корп. 2, оф. 203

Телефон: +7 (351) 725-76-97 (многоканальный)

E-mail: sales@tpchel.ru

Сайт: www.tpchel.ru

Сервисная служба: +7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10

Продукция произведена ООО «ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР»

ЧТП 2020