



Исполнения прибора:

Обозначение исполнения	Функциональные особенности исполнения	
	Количество каналов	Количество устройств сигнализации
430(1)(2)	4	12
630(1)(2)	6	12
Примечание – последняя цифра исполнения означает: 0 – отсутствие поверки (калибровка); 1 – наличие поверки		

Все исполнения имеют три встроенных источника питания и интерфейсы для коммуникаций RS 485, Ethernet и USB mini.

Примеры записи прибора при заказе:

«Прибор показывающий и регистрирующий Альфалог 100К 431, 2 шт.».

Кроме того, дополнительно можно заказать:

– преобразователь интерфейсов ATM3510 («Преобразователь интерфейсов USB/RS485»).

Комплектность:

- а) прибор (исполнение в соответствии с заказом)
- б) диаграммная лента – 3 штуки;
- в) крепежная скоба – 2 штуки;
- г) фломастерная головка – 1 штука;
- д) паспорт, руководство по эксплуатации;
- е) диск с пакетом программ, диск с пакетом KRN100 MANUAL;
- ж) комплект ответных частей.

